

Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение детский сад
№1

муниципального образования «Город
Донецк»

(МБДОУ детский сад №1 г.Донецка)
346345, г. Донецк Ростовской области,
ул. Братьев Дорошевых, 23, тел. 2-85-65;
E-mail: cheburashka-detsad1@yandex.ru
№ 44 от 30.06.2026 г.

Прокурору города Донецка
Ростовской области
старшему советнику юстиции
В.В. Стаценко

Ответ на представление № 7-19-2026/Прдп 373 от 19.06.2026

Уважаемый Василий Васильевич !

Представление прокуратуры г. Донецка от 19.06.2026г. № 7-19-2026/ Прдп 373 «О пожарной безопасности» рассмотрено в МБДОУ детском саду №1 г.Донецка с участием помощника прокурора Репкина Н.С.

По результатам рассмотрения МБДОУ детский сад №1 г.Донецка сообщаем, что:

- в журнал эксплуатации системы противопожарной защиты внесена информация о проведении технического обслуживания автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуации людей при пожаре за 2026 год.
- разработан и введен в действие новый журнал учета противопожарных инструктажей.
- звуковое оповещение системы управления и эвакуации людей при пожаре приведена в работоспособное состояние (фото прилагается).

За допущенные нарушения наложить дисциплинарное взыскание не представляется возможным, так как обязанности по разработке и внедрению журналов возложены на заведующего МБДОУ детским садом №1 г. Донецка, поэтому приказ не прилагается.

Приложения:

1. Копия журнала эксплуатации систем противопожарной защиты МБДОУ детского сада №1 г.Донецка на 3 л.
2. Копия журнала учета противопожарных инструктажей на 2 л.

Заведующий МБДОУ
детским садом №1 г.Донецка



Е.В. Русинова

Прокурор города

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 256233904371995990837526139856067300059550829992

Владелец Русинова Елена Владимировна

Действителен с 28.10.2025 по 28.10.2026